

06.09.2019 № МОЭСК/ГД-1908
На 165 от 27.08.2019

Генеральному директору
ООО «КомплектПоставка»

А.Ю. Скобёлкину

Отзыв об оборудовании

Уважаемый Андрей Юрьевич!

В период с 25.08.2018 по 25.08.2019 в ПАО «МОЭСК» проведена опытно-промышленная эксплуатация шаров-маркеров типов ШМ-ИМАГ-800-К/Б, ШМ-ИМАГ-800-К, ШМ-ИМАГ-600-К/Б, ШМ-ИМАГ-600-К, ШМ-ИМАГ-600-Б.

Опытная эксплуатация указанного оборудования была признана успешной и по ее результатам принято положительное решение о возможности дальнейшего применения шаров-маркеров при необходимости обозначения проводов и тросов ВЛ 35-220 кВ.

Во время проведения опытно-промышленной эксплуатации, а также в настоящий момент недостатков и дефектов в работе оборудования не зафиксировано.

С уважением,

Первый заместитель генерального директора –
главный инженер ПАО «МОЭСК»



Д.Б. Гвоздев